



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

номер телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

e-mail:ugpnkbr@mail.ru, www.ugpnkbr.ru, тел.: – 8(8662) 96-11-95

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г.НАЛЬЧИКУ

КБР, г. Нальчик, ул.им. А.А. Калдырова, 6, тел: 8-(8662) 96-10-45, fax: 96-32-02, e-mail:ugpnkbr1@mail.ru

г. Нальчик
(место составления акта)

« 08 » апреля 2015 г.
(дата составления акта)
« 15 » час. « 00 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 687

По адресу/адресам: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
г. Нальчика по пожарному надзору Тохова Мусы Руслановича

от 20.03.2015 года № 687

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного образовательного учреждения «Прогимназия № 34»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г.Нальчику
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
УНД ГУ МЧС России по КБР

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Иванова Галина Барадиновна
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Нальчика по
пожарному надзору Гучаев Беслан Леонидович
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шекихачева Р.Д. заместитель директора
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

•выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Для отделки стен на путях эвакуации применены горючие материалы в обоих корпусах ст. 134, ч. 6, табл. 28, ФЗ-№ 123

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников, п. 42 в) ППР РФ;

Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, п. 55 ППР РФ;

Отсутствуют знаки пожарной безопасности, п. 33 ППР РФ;

Допускается эксплуатация временной электропроводки, п. 42 з) ППР РФ.

•выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

•выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Учредительные документы, приказ о назначении директором Ивановой Г.Б., копия паспорта Гр. Ивановой Г.Б.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Нальчика по пожарному надзору

Б. Л. Гучаев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванова Галина Бородиновна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(Подпись)

« 08 » апреля 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

номера телефонов доверия: ЮРЦ МЧС России – 8(863)240-66-10, ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

e-mail:ugpnkbr@mail.ru, www.ugpnkbr.ru. тел.: – 8(8662) 96-11-95

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г.НАЛЬЧИКУ

КБР, г.Нальчик, ул.Чеченская, 6, тел: 8-(8662) 96-10-45, fax: 96-32-02, e-mail:ugpnkbr1@mail.ru

Предписание № 687/01/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному казенному образовательному учреждению «Прогимназия № 34»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

в лице директора Ивановой Галины Барадиновны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Нальчика по пожарному надзору № 687 от «20» марта 2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «08» апреля 2015 г. по 15 ч. 00 мин. «08» апреля 2015 г. проведена проверка

государственным инспектора г.Нальчика по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

старшим лейтенантом внутренней службы Гучаевым Бесланом Леонидовичем

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ГКОУ «Прогимназия № 34»

расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 6

совместно с Заместителем директора Шекихачевой Р.Д.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Закрыть светильники колпаками предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 в) ППР РФ	10.08.2015	
2.	Демонтировать временную электропроводку	п. 42 3) ППР РФ	10.08.2015	
3.	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности	п. 33 ППР РФ	10.08.2015	
4.	Выполнить пожарные шкафы из негорючих материалов	п. 55 ППР РФ	10.08.2015	
5.	Демонтировать горючую отделку стен на путях эвакуации	ст. 134, ч. 6, табл. 28, ФЗ-№ 123	10.08.2015	

требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Нальчика по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Гучаев Беслан Леонидович

(подпись)
М.Л.П.*

«21» 04 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«21» 04 2015 г.



Директор Г. Б.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Утверждаю  Иванова Г.Б.
Директор ГКОУ «Прогимназия № 34»
« 28 » _____ 20 15 г.



**Акт - ввода
выполненных работ
от 28.11.2015г.**

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Газаев И.И. – рабочий по обслуживанию зданий
Шекихачевой Р.Д. – заместителя директора по АХЧ
Шомаховой З.Х. – главного бухгалтера

**провели осмотр выполненных работ на основании предписания
Главного Управления МЧС России по КБР от 21.04.2015г. № 687/01:**

1. Заменяли пожарные шкафы (деревянные) на шкафы из негорючих материалов (металлические).
2. Закрыты светильники колпаками предусмотренными конструкцией светильника.
3. Демонтированы деревянные конструкции на путях эвакуации.
4. Демонтирована временная электропроводка

С данным актом ввода выполненных работ ознакомлены:

Шекихачева Р.Д.
Шомахова З.Х.
Газаев И.И.






